

Polismyndigheten
Förvaltningsrätt 05 Syd RA
Martina Öris
Handläggare

TILLSTÅNDSBEVIS

Enligt ordningslagen / lokala föreskrifter

Sida 1 (3)

Datum
2022-10-27

Diarienummer
A480.859/2022

Saknummer
511

ordningslagen (1993:1617) lokala föreskrifter

Sökandens namn och postadress
Azalee Restaurang Aktiebolag
Claesgatan 8
241 26 MALMÖ

Handläggare
Martina Öris

Sökandens E-postadress
info@azalee.se

Efter ansökan meddelas sökanden tillstånd enligt de föreskrifter och villkor, som anges i denna handling och bifogade bilaga nr

Slag av tillställning/sammankomst/anordning Offentlig tillställning - Offentlig dans	
Tid 2022-10-27--2023-10-25 Onsdag-torsdag kl. 11.00-01.00 Fredag-lördag kl. 11.00-03.00	
Plats Azalee Restaurang Claesgatan 8	Kommun Malmö
Ansvarig fysisk person Paul Anders Hallbeck Tfn: 0708-19 19 02	
Särskilda villkor Polismyndigheten beslutar att avskryva ärendet för tiden 2022-10-26 eftersom det avser förfluten tid. Villkor <ul style="list-style-type: none">• Under tillställningen får utrymningsvägar och nödutgångar i lokalerna inte vara blockerade. Deltagare får inte uppehålla sig i passager för utrymning. Utrymningsvägar och nödutgångar ska vara synligt markerade.• De dörrar som ingår i utrymningsvägar ska kunna öppnas inifrån utan nyckel, vara utgående i utrymningsriktningen och eventuella kantreglar ska vara fråndragna. Detta ska kontrolleras innan och fortlöpande under tillställningen.• Det fastställda högsta antalet personer som får vistas i lokalerna får inte överskridas. Anordnaren ska när som helst kunna uppge det totala antalet personer i lokalen för Polismyndigheten eller Räddningstjänsten.• Godkänd och fungerande eldsläckningsutrustning ska finnas lätt tillgänglig samt vara väl synlig.• Samtliga personer som tjänstgör vid tillställningen på uppdrag av anordnaren ska ha kunskap om eldsläckningsutrustningens placering och funktion samt inneha en aktiv roll vid eventuell utrymning.• En person som är märkbart berusad av alkohol eller droger, eller uppträder ordningsstörande, får inte medges tillträde till tillställningen. Om någon under tillställningen är märkbart berusad av alkohol eller droger, eller uppträder ordningsstörande, ska denne omgående avvisas eller avlägsnas från området för tillställningen.• Fredag-lördag - Minst 2 st. av Polismyndigheten förordnade ordningsvakter ska tjänstgöra mellan kl. 22.00 till dess att sista deltagaren lämnat tillställningen eller så länge deltagarna inte längre påverkar ordningen i området i	

Diarienummer

A480.859/2022

Saknummer

511

direkt anslutning till tillställningen.

Onsdag-torsdag- Minst 1 st. av Polismyndigheten förordnade ordningsvakter ska tjänstgöra mellan kl. 22.00 till dess att sista deltagaren lämnat tillställningen eller så länge deltagarna inte längre påverkar ordningen i området i direkt anslutning till tillställningen.

- Ordningsvakter ska vara placerade vid strategiska ställen samt förflytta sig utefter behov för att kunna upprätthålla ordning och säkerhet
- Anordnaren ska anlita så många funktionärer som behövs för att säkerheten och ordningen ska kunna upprätthållas bland deltagarna. Funktionärer ska bära västar, tröjor eller liknande så att deras funktion klart framgår. Funktionärer ska vara minst 18 år.
- Tillståndsbeviset med dess bilagor ska på begäran uppvisas för anställd vid Polismyndigheten.

Upplysningar

- Anordnaren ansvarar enligt ordningslagen (1993:1617) för att god ordning råder vid tillställningen.
- För det fall nya uppgifter framkommer som påverkar ordningen och säkerheten vid tillställningen, kan Polismyndigheten komma att ändra villkoren och/eller meddela nya villkor avseende tillställningen.
- Vid en offentlig tillställning får spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat bara intas om det sker vid tillåten servering av sådana drycker eller preparat. För servering krävs tillstånd av den kommun där serveringsstället är beläget (serveringstillstånd). Saknas serveringstillstånd får ovannämnda drycker eller preparat inte heller förvaras i lokalen eller på platsen.
- Anordnaren erinras om Folkhälsomyndighetens allmänna råd om höga ljudnivåer (FoHMFS 2014:15).
- Restriktioner för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som meddelas av regeringen (eller annan som fått regeringens bemyndigande) gäller alltid, även om annat angetts i ditt tillstånd från Polismyndigheten. Du får däremot aldrig ha fler deltagare än vad du sökt tillstånd för eller vad Polismyndigheten eventuellt villkorat om. Du som anordnare förväntas hålla dig uppdaterad om eventuella restriktioner som införs. Polismyndigheten gör inte några bedömningar av vilka smittskyddsåtgärder som är lämpliga att vidta vid ett visst evenemang.
- Se yttrande från Räddningstjänsten Syd.

Polismyndighetens underskrift

Datum	Ort	Namnteckning
2022-10-27	Malmö	
Namnförtydligande		
Martina Öris		
Sändlista:		
Sökande		
Lokalpolisområde Malmö norr		
Räddningstjänsten Syd		

Datum
2022-10-27

Diarienummer
A480.859/2022

Polismyndigheten
Förvaltningsrätt 05 Syd RA
Martina Öris
Handläggare

Hur man överklagar Polismyndighetens beslut

Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga det.

Skriv i så fall till polismyndigheten och ange:

1. Ärendets diarienummer
2. Ditt namn, adress och telefonnummer
3. Varför du anser att beslutet ska ändras
4. Vilket beslut du hade tänkt dig

Överklagandet måste vara skriftligt. Se till att den kommer till polismyndigheten inom tre veckor från den dag då du fick del av detta beslut. Kommer den senare ska polismyndigheten avvisa överklagandet.

Om skrivelsen kommer in i rätt tid, kommer polismyndigheten att pröva om beslutet ska ändras. Ändrar polismyndigheten inte beslutet, sänder polismyndigheten det till förvaltningsrätten som ska pröva överklagandet.

Upprättad av Martina Öris, 2022-10-27



Kontaktperson

Martin Pospolicki
+46 704 013 079
martin.pospolicki@rsyd.se

Remissvar angående Offentlig dans - Azalee, Malmö, till 2023-10-25. Ert diarienummer: A480.859/2022.

Räddningstjänsten Syd har tagit del av insända handlingar och tillstyrker remissen under följande förutsättningar.

Maximalt personantal

Det får maximalt vistas 250 personer i lokalen. Det är verksamhetens ansvar att tillse att det maximala personantalet som respektive lokal är dimensionerad för inte överstigs. Verksamheten ska kunna redovisa rutiner för hur detta säkerställs. En skylt som anger det maximalt tillåtna personantalet i lokalen ska finnas väl synlig i anslutning till entréerna.

Brand och utrymningslarm

Lokalen är försedd med automatiskt brandlarm, vilket utgör en viktig del av lokalens tekniska brandskydd. Observera att inga delar av det automatiska brandlarmet får kopplas ifrån under pågående verksamhet i lokalerna.

Räddningstjänsten har tagit del av besiktningsintyg samt intyg på åtgärder av det automatiska brand- och utrymningslarmet. Räddningstjänsten Syd kan konstatera att flertalet avvikelser relaterade till Azalees lokaler har blivit hanterade, dock kvarstår anmärkningar i besiktningsintygen. Flertalet av bristerna är kvarstående från föregående besiktning, vilka enligt åtgärdstiderna angivna i besiktningsintygen redan borde ha åtgärdats. Räddningstjänsten uppmanar arrangören att snarast upprätta en tidsplan och boka in servicefirma för åtgärd av de besiktningsanmärkningar som uppdagats vid besiktningsstillfället.

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete ska bedrivas. En viktig del av det systematiska brandskyddsarbetet är att det finns en tydlig organisation och rutin för hur en utrymning ska genomföras från lokalerna. All personal ska veta vilka uppgifter de har vid en utrymning.



Utrymning

Samtliga dörrar i utrymningsväg ska hållas upplåsta och hållas fria från brännbart material och lös inredning. Dörrarna ska vara lätt öppningsbara med lättmanövrerat trycke.

Tyger

Eventuella draperier, gardiner, förhängen eller liknande ska vara utförda av svårantändliga material eller vara brandskyddsimpregnerade. Större tyger (mer än 9 m²) ska vara testade enligt standarden NT Fire 043 och uppfylla Class I. För mindre tyger finns provningsstandarder preciserade i Räddningsverkets (numera Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) rekommendationer Brandkrav på lös inredning. Intyg för såväl större som mindre tyger ska kunna uppvisas på begäran. Observera att det inte är tillräckligt att impregnera tyger på egen hand eftersom kvalitén i utförandet då inte kan styrkas.

Lös inredning

Lös inredning i lokalerna ska vara avsedd för användning i offentlig miljö, vilket innebär att stoppade möbler ska vara testade enligt standard EN 1021-2 i enlighet med Räddningsverkets (numera Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) rekommendationer Brandkrav på lös inredning. I övrigt bör lös inredning i form av brännbart material begränsas i lokalerna.

Släckutrustning

Handbrandsläckare ska finnas lätt åtkomliga samt utplacerade så att avståndet till närmaste släckare aldrig överstiger 25 meter. Koldioxidsläckare, i lägst klass 70B, används med fördel vid släckning av brand i elektrisk utrustning och bör därför placeras vid musikanläggningar och dylikt. På resterande platser rekommenderas pulversläckare i lägst klass 34A 233B C eller skumsläckare i lägst klass 21A 183B.

Underlag

Följande handlingar har legat till grund för Räddningstjänsten Syds yttrande:

- Tillståndsansökan enligt ordningslagen, diarienummer: A480.859/2022.
- Revisionsbesiktning av brandlarm genomförd av Firetech, daterad 2022-04-27.
- Intyg om ändring av brandlarm, utförd av Presto, daterad 2022-10-25.

Ansvarig handläggare är brandingenjör Martin Pospolicki. I den slutliga handläggningen har även brandingenjör Nerma Hajic medverkat.

Adress

Räddningstjänsten Syd
Box 4434
203 15 Malmö

Telefon

046-540 46 00

Internet

www.rsyd.se

E-post

info@rsyd.se